



*неправильно  
ссылка*

**МЧС РОССИИ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
Отдел надзорной деятельности  
и профилактической работы  
Кировского района**

ул. Запрудная, д. 1, г. Кировск,  
Ленинградская область, 187342  
тел.(812) 448-72-40, факс: (812) 448-72-43,  
телефон «доверия»: (812) 579-99-99

Директору  
ГКОУ ЛО "Кировская школа-интернат"  
О.М. Жуковой

д. 24, ул. Краснофлотская,  
г. Кировск, Ленинградская область,  
187340

23.10.2020 № ЛВ-180-1-19-44

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
О принятии мер

**Предостережение №  
о недопустимости нарушения обязательных требований**

В период с 09 ч.00 мин. «23» октября 2020 г. по 10 ч. 00 мин. «23» октября 2020 г. проведена предварительная проверка поступившей информации

(предварительная проверка поступившей информации, мероприятие по контролю,  
без взаимодействия с органами власти, организациями и гражданами)

в результате проверки выявлено нарушение требований пожарной безопасности 19.10.2020 года в 22:00 часов по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 24 произошло ложное срабатывание системы автоматической пожарной сигнализации (далее – АСП) с передачей извещения о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны. Данное обстоятельство свидетельствует о некорректной работе или неисправности системы АПС, что является нарушением требований п. 61 Правил Противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 (далее – ППР в РФ № 390), а именно:

(выявленные нарушения обязательных требований, наступившие и возможные последствия)

- руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта.

Данные обстоятельства свидетельствуют о неисправности или слабом контроле за техническим состоянием систем и средств противопожарной защиты объекта, что непосредственно влияет на время обнаружения пожара, оповещения

о нём, возможности тушения пожара в начальной стадии, своевременной эвакуации, а также создают угрозу жизни и здоровью людей, в случае возникновения пожара.

На основании изложенного, руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166 «Об утверждении правил составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрение, уведомления об исполнении такого распоряжения»; приказом МЧС России от 30 ноября 2016 г. № 644 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности»

## ПРЕДОСТЕРЕГАЮ

директора ГКОУ ЛО "Кировская школа-интернат"

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, должностного)

Жукову Ольгу Михайловну

лица, занимаемая должность, место работы)

о недопустимости указанных нарушений закона и разъясняю (предупреждаю), что за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(разъясняется возможная уголовная, административная ответственность за продолжение  
неправомерных действий, нарушение обязательных требований)

## ПРЕДЛАГАЮ

1. Принять меры по обеспечению соблюдения требований пожарной безопасности в соответствии с требованиями п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»).


2. О принятых мерах сообщить в отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Запрудная, д. 1, в срок до 30.12.2020, в форме уведомления об исполнении предостережения, оформленного в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166.

При отсутствии возражений и отсутствия в органе государственного контроля (надзора) в установленный в данном предостережении срок уведомления или информации о его направлении, в отношении лица наступает административная ответственность, предусмотренная статьей 19.7 КоАП РФ.

Порядок подачи возражений на предостережение определен постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166 «Об утверждении правил составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрение, уведомления об исполнении такого распоряжения».

Заместитель начальника отдела  
надзорной деятельности  
и профилактической работы  
Кировского района  
УНД и ПР ГУ МЧС России по  
Ленинградской области

(должность начальника органа ГПН)



(подпись)

С.В. Гура  
(Ф.И.О)

М.П.

«23» октября 2020 г.

Предостережение № \_\_\_\_\_ от 23.10.2020 направлено почтой на  
адрес: \_\_\_\_\_

(адрес места нахождения (или регистрации) юридического лица)

«23» октября 2020 г